

## Sturz durch Faserzementdach

### Unfallhergang

Bei Eindeckarbeiten des Anbaus einer Scheune geht ein Arbeiter über das alte Scheunendach, das mit Faserzementplatten eingedeckt ist. Plötzlich bricht eine der Platten durch. Der Mann fällt 6,5 Meter tief auf den Hallenboden und zieht sich schwere Verletzungen zu.

### Unfallursache

Das Begehen einer nicht durchbruchssicheren Dachfläche ohne lastverteilende Beläge war die Unfallursache.



Foto: Bauforum

---

### Arbeitsauftrag

Besprechen und sammeln Sie in Ihrer Arbeitsgruppe alle Schutzmaßnahmen, die den Unfall verhindert hätten.